

Vispārīga informācija

Doka piegādes un izstrādājuma atdošanas procesā izvērtējot nomas inventāru, par galvenajiem tiek izmantoti šādi kritēriji. Ievērojot tīrīšanas un tehniskos noteikumus, tiek nodrošināta precīza Doka inventāra darbība būvlaukumā. Inventāru pareizi glabājot un transportējot, tiek samazināti inventāra bojājumi un drošības riski.

Sijas



Izlūzumi sānos
Ne vairāk kā 10 mm dziļumā un 500 mm garumā.



Izlūzumi pār šķautni
Ne vairāk kā 30 mm pa diagonāli un 500 mm garumā.



Zāģējumi
Iežāģējumi virsmā vairāk nekā 2 mm dziļumā nav pieļaujami.



Taisnas plaisas
Paralēli atsaitei, vairāk nekā 2 mm platumā nav pieļaujamās.



Plastmasas uzmavas bojājumi
Plastmasas aizsarguzmava nedrīkst būt bojāta.



Plaisas pamatnes galā
Nav pieļaujamas plaisas galā vai plaisas abās pusēs.



Krusteniskas plaisas
Nav pieļaujamas plaisas vai lūzumi krustām šķiedrai.

Norādījumi par glabāšanu un transportēšanu

- Siju glabāšana skaitā līdz 100 gab. (> 5,9 m līdz 60 gab.)
- Jākrauj uz balsta kokiem.
- Jāglabā horizontālā stāvoklī pa 5 gab. vienā rindā.
- Jāizmanto malu aizsargi, sasienot pakās.



Rāmja veidņi



Uz kontaktvirsmas nedrīkst būt betons.
Nav pieļaujami betona atlikumi uz kontaktvirsmas.



Pieļaujami betona atlikumi plēves veidā līdz 1 mm biezumā.
Piem., uz rāmja paneļa brīvās virsmas



Uz Xlife saplākšņa nedrīkst būt betons.
Nav pieļaujams ļoti notraipīts Xlife saplākšnis.



Pieļaujami apdegumi (bez pārogļošanās = nomelnējums).
Pieļaujama nobrūnēšana vai izbalošana.



Rāmja aizmugures tīrīšanas apstākļi
Nav pieļaujams liels funkcionālo daļu notraipījums. Pieļaujami nelieli betona atlikumi.



Pieļaujamas iedobes profilā līdz 5 mm dziļumā un ne vairāk kā 80 mm garumā.
Tiek izmantota īpaša skala mērīšanai.

Norādījumi par glabāšanu un transportēšanu	
■ Veidņi jāuzglabā ar pārklājumu uz augšu. ■ Zem šķērsgriežiem jāpaliek koka paliktņi. ■ Jāizmanto kraušanas konusi un universālie aizbāžņi.	
Paneļa platums (m)	Maks. skaits 1 pakā
0,3	24
0,45/0,55	16
0,6/0,9/1,35	8
2,40 x 1,35	8
2,40 x 2,70	5
2,40 x 3,30	4
2,70 x 2,70	4
2,70 x 3,30	4



Nesošās sastatnes



Šķērsgriežu deformācija
Pieļaujamas iedobes ne vairāk kā 6 mm dziļumā.



Saliekti šķērsgrieži
Pieļaujams ne vairāk kā 8 mm.



Saliekti diagonālie profili
Pieļaujams ne vairāk kā 8 mm.



Palīgaprīkojuma tīrīšanas apstākļi
Vitrēm jābūt tīrām no betona.



Drošības atspere
Drošības atspere nedrīkst būt bojāta, un tai jābūt pilnībā funkcionālai.



Iespiedumi un trošu iegriezumi
Pieļaujams ne vairāk kā 2 mm.

Norādījumi par glabāšanu un transportēšanu		
Nostipriniet visu paleti ar tam paredzēto saiti.		
Staxo 40 rāmja tips	Glabāšanas skaits	Iesaiņojuma vienība
0,90m	20 vai 40 gab.	Koka palete 0,80x1,60m vai Staxo 40 palete 1,20/0,90m
1,20m	20 vai 40 gab.	
1,80m	20 vai 40 gab.	Koka palete 1,22x1,60 m vai Staxo 40 palete 1,80m
Staxo 100 rāmja tips	Glabāšanas skaits	Iesaiņojuma vienība
0,90m/1,20m /1,80m	20 gab.	Staxo paredzēta palete



Dokaflex



Griestu balsti – ārējā caurule

Nav pieļaujami iespaidumi ārējā caurulē. Pieļaujami mazi iespaidumi un izciļņi, ja ir nodrošināta funkcionalitāte.



Augšējās un apakšējās plātnes

Augšējās un apakšējās plātnes drīkst būt saliekta ne vairāk kā 1 mm uz āru un 3 mm uz iekšu.



Dokaflex piederumi

Nav pieļaujamas saliekta detaļas.

Norādījumi par glabāšanu un transportēšanu

Drošības dēļ ieteicama griestu balstu divvirzienu glabāšana uz Doka kraušanas paletēm.

Griestu balstu izmēri	Maks. skaits 1 paletē
Eurex 20 - 250/300/350	40
Eurex 20 - 400/550	30
Eurex 30 - 250/300	40
Eurex 30 - 350/400/450	30
Eurex 30 - 550	24



Griestu balsti – iekšējā caurule

Tai viegli jākustas visā garumā.



Tīrīšanas apstākļi

Pieļaujamas betona šķakatas un nelieli betona atlikumu traipi.



Dokaflex piederumi

Nav pieļaujamas saliekta detaļas.



Lūdzu **ņemiet vērā**, ka kvalitātes kritēriji attiecas arī uz visiem citiem Doka izstrādājumiem.

Lai saņemtu papildinformāciju, lūdzu, sazinieties ar vietējo tirdzniecības pārstāvniecību.

SIA Doka Latvia | "Henrihi", Mārupe, Mārupes novads, Rīgas rajons, LV-2167 | **T** +371 67 02 97 00 | **F** +371 67 02 97 01 | latvia@doka.com
www.doka.com

05/2015 lv



Veidņu eksperti.

Kvalitātes kritēriji

Norādījumi par nomas inventāra atdošanu www.doka.com